



- wentylator kanałowy śred. 125 mm 230V z zaworem zwrotnym
- czujka ruchu z wyłącznikiem czasowym do sufitów podwieszonych 360st.
- anemostat wywiewny $\phi 125$

- $\phi 125$ projektowany rurociąg wentylacyjny rury - typu Spiro
- $\phi 125$ projektowany rurociąg wentylacyjny rury - typu Aluflex

Do połączenia projektowanych rurociągów z rur Spiro z wentylatorem kanałowym zastosować opaskę lub złącze elastyczne



MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527;
EMAIL : domretro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
CENTRUM DZIENNEGO POBYTU KOMBATANTÓW-
UCZESTNIKÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOLIPIE 22
dz.nr ew. 72 obręb 6-02-07
jed.ewid. 146518_8

INSTALACJA WENTYLACJI
CZĘŚĆ 1 - REHABILITACJA

INWESTOR: Miasto st. Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

projektował : mgr inż. Grzegorz Andrych
upr. bud. MAZ/0520/PWOS/10

sprawdził : dr inż. Marta Chłodzińska
upr. bud. MAZ/0523/PWOS/10

Nr. rys.	S2	SKALA -1:50	faza:	P.B.	branża:	IS.	24 Października 2019 r
----------	----	-------------	-------	------	---------	-----	---------------------------